

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ К ОТОПИТЕЛЬНУМУ СЕЗОНУ 2026-2027 г.



УТВЕРЖДАЮ:
 Директор
 Санаторий МКУ «Хилово»
 Г.С. Коратаев
 2026 г.

	Выполняемые мероприятия	Необходимые материалы	Кол-во материалов	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
1	Гидравлические испытания тепловых сетей			июнь, сентябрь	Кузьмин Ю.А.	
2	Испытание на max t°С теплоносителя тепловых сетей			сентябрь	Кузьмин Ю.А.	
3	Испытание предохранительных клапанов внутреннего контура котельной			август	Кузьмин Ю.А.	
4	Общий осмотр здания (сооружения) о готовности к эксплуатации			март, октябрь	Кузьмин Ю.А.	
5	Проверка газоанализаторов	Спец. организация	2 шт.	июль	Кузьмин Ю.А.	
6	Проверка манометров	Спец. организация	105 шт.	июль	Кузьмин Ю.А.	
7	Проведение пробной топки перед началом отопительного периода			август-сентябрь	Кузьмин Ю.А.	
8	Замеры сопротивления изоляции и молниезащиты котельной и дымовой трубы	Спец. организация		апрель	Васильев А.Б.	
9	Промывка системы теплоснабжения			июнь - август	Кузьмин Ю.А.	
10	Техническое освидетельствование котлов			август	Кузьмин Ю.А.	
11	Промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты на котельной			август	Кузьмин Ю.А.	

12	Проведение режимной наладки котла №1	Спец. организации		февраль	Кузьмин Ю.А	
13	ТО и чистка котлов			июль-август	Кузьмин Ю.А	
14	Ревизия запорной арматуры. ТО насосного оборудования	Набивка сальниковая, смазка литол	15 м. 3 кг.	май-август	Кузьмин Ю.А	
15	Техническое обслуживание электрооборудования			июнь-август	Васильев А.Б.	
16	Проведение экспертизы промышленной безопасности подводящего газопровода, горелки ГГ-2 с форсункой Р-200П котла КВ-ГМ-2,5-95	Спец. организации		май-июнь	Кузьмин Ю.А	
17	Ремонт теплоизоляции трубопроводов системы отопления и ГВС	Лист оцинкованный рубероид, мин.вата	60 шт. 50 м.	июнь-сентябрь	Кузьмин Ю.А	
18	Замена обратной трубы ГВС на участке теплотрасы ТК6-ТК8	Труба РРР D-75x12,5мм PN20 Муфта РРР 75 Тройник РРР 75 Уголок РРР 75x90 гр.	140 м. 35 шт. 2 шт. 4 шт.	июнь-август	Кузьмин Ю.А	
19	Замена уплотнений пластинчатого теплообменника ТПР80 217 1ЕН	Прокладка уплотнительная	220 шт.	июнь-август	Кузьмин Ю.А	

Составил: начальник службы отопления и ТС

Ю.А. Кузьмин

Согласовано: заместитель директора по энергообеспечению

А.Б. Васильев

Согласовано: заместитель директора по ХЭД

В.В. Алексеев